

# 福岡都市圏南部工場維持管理記録（１号炉）

更新日

令和3年10月31日

|                        | 項目          |            | 地元協定値<br>(法規制値)             | 令和３年度     |         |         |         |             |         |     |     |     |    |    |    |
|------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-----------|---------|---------|---------|-------------|---------|-----|-----|-----|----|----|----|
|                        |             |            |                             | 4月        | 5月      | 6月      | 7月      | 8月          | 9月      | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 一般廃棄物<br>(可燃ごみ)        | 処理量         | t          | —                           | 60        | 4,357   | 4,023   | 4,310   | 4,451       | 1,405   |     |     |     |    |    |    |
| 燃焼ガス                   | 測定結果通知日     |            | —                           | 連続記録計の平均値 |         |         |         |             |         |     |     |     |    |    |    |
| 燃焼室ガス温度                | 測定結果        | ℃          | —                           | —         | 930     | 927     | 923     | 926         | 932     |     |     |     |    |    |    |
| 集塵器入口温度                | 測定結果        | ℃          | —                           | —         | 160     | 160     | 160     | 161         | 161     |     |     |     |    |    |    |
| 一酸化炭素濃度                | 測定結果        | ppm        | —                           | —         | 2       | 1       | 1       | 1           | 1       |     |     |     |    |    |    |
| たい積した<br>ばいじんの除去       | 冷却設備、ガス処理設備 |            | —                           | 稼動中は常時実施  |         |         |         |             |         |     |     |     |    |    |    |
| 排ガス中のばい煙量<br>またはばい煙濃度  | 排ガス採取日      |            | —                           | —         | 5月10日   | 6月1日    | 7月2日    | 8月3日        | 9月1日    |     |     |     |    |    |    |
|                        | 測定結果通知日     |            | —                           | —         | 5月31日   | 6月25日   | 8月5日    | 8月31日       | 10月11日  |     |     |     |    |    |    |
|                        | ばいじん        | 測定結果       | g/m3N<br>0.01以下<br>(0.04以下) | —         | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満     | 0.001未満 |     |     |     |    |    |    |
|                        | 硫黄酸化物       | 測定結果       | ppm<br>30以下<br>(総量値2800)    | —         | 0.3未満   | 0.3未満   | 0.3未満   | 0.3未満       | 0.3未満   |     |     |     |    |    |    |
|                        | 塩化水素        | 測定結果       | ppm<br>30以下<br>(430以下)      | —         | 0.3     | 0.2     | 0.3     | 0.3未満       | 0.4     |     |     |     |    |    |    |
|                        | 窒素酸化物       | 測定結果       | ppm<br>100以下<br>(250以下)     | —         | 44      | 42      | 34      | 42          | 43      |     |     |     |    |    |    |
|                        | 排ガス採取日      |            | —                           | —         | —       | —       | —       | 8月3日        | —       |     |     |     |    |    |    |
| 排ガス中の<br>ダイオキシン<br>類濃度 | 測定結果通知日     |            | —                           | —         | —       | —       | —       | 8月26日       | —       |     |     |     |    |    |    |
|                        | 測定結果        | ng-TEQ/m3N | (0.1以下)                     | —         | —       | —       | —       | 0.000000054 | —       |     |     |     |    |    |    |

※1 排ガスの測定は2カ月に1回以上（ダイオキシン類のみ年1回以上）

# 福岡都市圏南部工場維持管理記録（2号炉）

更新日

令和3年10月31日

| 項目                     |             |            | 地元協定値<br>(法規制値)             | 令和3年度     |         |    |         |            |         |     |     |     |    |    |    |
|------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-----------|---------|----|---------|------------|---------|-----|-----|-----|----|----|----|
|                        |             |            |                             | 4月        | 5月      | 6月 | 7月      | 8月         | 9月      | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 一般廃棄物<br>(可燃ごみ)        | 処理量         | t          | —                           | 4,262     | 2,814   | 0  | 3,777   | 4,522      | 4,381   |     |     |     |    |    |    |
| 燃焼ガス                   | 測定結果通知日     |            | —                           | 連続記録計の平均値 |         |    |         |            |         |     |     |     |    |    |    |
| 燃焼室ガス温度                | 測定結果        | ℃          | —                           | 953       | 945     | —  | 935     | 935        | 933     |     |     |     |    |    |    |
| 集塵器入口温度                | 測定結果        | ℃          | —                           | 165       | 164     | —  | 170     | 168        | 164     |     |     |     |    |    |    |
| 一酸化炭素濃度                | 測定結果        | ppm        | —                           | 0         | 0       | —  | 1       | 1          | 1       |     |     |     |    |    |    |
| たい積した<br>ばいじんの除去       | 冷却設備、ガス処理設備 |            | —                           | 稼動中は常時実施  |         |    |         |            |         |     |     |     |    |    |    |
| 排ガス中のばい煙量<br>またはばい煙濃度  | 排ガス採取日      |            | —                           | 4月2日      | 5月6日    | —  | 7月13日   | 8月4日       | 9月2日    |     |     |     |    |    |    |
|                        | 測定結果通知日     |            | —                           | 5月8日      | 5月31日   | —  | 8月5日    | 8月31日      | 10月11日  |     |     |     |    |    |    |
|                        | ばいじん        | 測定結果       | g/m3N<br>0.01以下<br>(0.04以下) | 0.001未満   | 0.001未満 | —  | 0.001未満 | 0.001未満    | 0.001未満 |     |     |     |    |    |    |
|                        | 硫黄酸化物       | 測定結果       | ppm<br>30以下<br>(総量値2800)    | 0.3未満     | 0.3未満   | —  | 0.3未満   | 0.4未満      | 0.4未満   |     |     |     |    |    |    |
|                        | 塩化水素        | 測定結果       | ppm<br>30以下<br>(430以下)      | 0.3未満     | 0.3未満   | —  | 0.8     | 0.3未満      | 0.3     |     |     |     |    |    |    |
|                        | 窒素酸化物       | 測定結果       | ppm<br>100以下<br>(250以下)     | 45        | 46      | —  | 38      | 34         | 37      |     |     |     |    |    |    |
|                        | 排ガス採取日      |            | —                           | —         | —       | —  | —       | 8月4日       | —       |     |     |     |    |    |    |
| 排ガス中の<br>ダイオキシン<br>類濃度 | 測定結果通知日     |            | —                           | —         | —       | —  | —       | 8月26日      | —       |     |     |     |    |    |    |
|                        | 測定結果        | ng-TEQ/m3N | (0.1以下)                     | —         | —       | —  | —       | 0.00000069 | —       |     |     |     |    |    |    |

※1 排ガスの測定は2カ月に1回以上（ダイオキシン類のみ年1回以上）

# 福岡都市圏南部工場維持管理記録（3号炉）

更新日

令和3年10月31日

| 項目                     |             |            | 地元協定値<br>(法規制値)             | 令和3年度     |         |         |         |    |           |     |     |     |    |    |    |
|------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-----------|---------|---------|---------|----|-----------|-----|-----|-----|----|----|----|
|                        |             |            |                             | 4月        | 5月      | 6月      | 7月      | 8月 | 9月        | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 一般廃棄物<br>(可燃ごみ)        | 処理量         | t          | —                           | 4,435     | 4,404   | 4,049   | 2,549   | 0  | 3,433     |     |     |     |    |    |    |
| 燃焼ガス                   | 測定結果通知日     |            | —                           | 連続記録計の平均値 |         |         |         |    |           |     |     |     |    |    |    |
| 燃焼室ガス温度                | 測定結果        | ℃          | —                           | 942       | 935     | 943     | 938     | —  | 942       |     |     |     |    |    |    |
| 集塵器入口温度                | 測定結果        | ℃          | —                           | 163       | 161     | 161     | 162     | —  | 163       |     |     |     |    |    |    |
| 一酸化炭素濃度                | 測定結果        | ppm        | —                           | 1         | 2       | 1       | 1       | —  | 2         |     |     |     |    |    |    |
| たい積した<br>ばいじんの除去       | 冷却設備、ガス処理設備 |            | —                           | 稼動中は常時実施  |         |         |         |    |           |     |     |     |    |    |    |
| 排ガス中のばい煙量<br>またはばい煙濃度  | 排ガス採取日      |            | —                           | 4月5日      | 5月7日    | 6月2日    | 7月1日    | —  | 9月15日     |     |     |     |    |    |    |
|                        | 測定結果通知日     |            | —                           | 5月8日      | 5月31日   | 6月25日   | 8月5日    | —  | 10月11日    |     |     |     |    |    |    |
|                        | ばいじん        | 測定結果       | g/m3N<br>0.01以下<br>(0.04以下) | 0.001未満   | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | —  | 0.001未満   |     |     |     |    |    |    |
|                        | 硫黄酸化物       | 測定結果       | ppm<br>30以下<br>(総量値2800)    | 0.4未満     | 0.4未満   | 0.3未満   | 0.4未満   | —  | 0.3未満     |     |     |     |    |    |    |
|                        | 塩化水素        | 測定結果       | ppm<br>30以下<br>(430以下)      | 0.3       | 0.3     | 0.3未満   | 0.4     | —  | 0.3未満     |     |     |     |    |    |    |
|                        | 窒素酸化物       | 測定結果       | ppm<br>100以下<br>(250以下)     | 44        | 42      | 47      | 45      | —  | 33        |     |     |     |    |    |    |
|                        | 排ガス採取日      |            | —                           | —         | —       | —       | —       | —  | 9月15日     |     |     |     |    |    |    |
| 排ガス中の<br>ダイオキシン<br>類濃度 | 測定結果通知日     |            | —                           | —         | —       | —       | —       | —  | 10月4日     |     |     |     |    |    |    |
|                        | 測定結果        | ng-TEQ/m3N | (0.1以下)                     | —         | —       | —       | —       | —  | 0.0000010 |     |     |     |    |    |    |

※1 排ガスの測定は2カ月に1回以上（ダイオキシン類のみ年1回以上）