

福岡都市圏南部工場維持管理記録（1号炉）

更新日

令和2年6月30日

	項目		地元協定値 (法規制値)	令和2年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物 (可燃ごみ)	処理量	t	—	3,482	4,335										
燃焼ガス	測定結果通知日		—	連続記録計の平均値											
燃焼室ガス温度	測定結果	℃	—	953	933										
集塵器入口温度	測定結果	℃	—	165	162										
一酸化炭素濃度	測定結果	ppm	—	2	2										
たい積した ばいじんの除去	冷却設備、ガス処理設備		—	稼動中は常時実施											
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	排ガス採取日		—	4月15日	5月7日										
	測定結果通知日		—	5月11日	6月2日										
	ばいじん	測定結果	g/m3N 0.01以下 (0.04以下)	0.001未満	0.001未満										
	硫黄酸化物	測定結果	ppm 30以下 (総量値2800)	0.3未満	0.3未満										
	塩化水素	測定結果	ppm 30以下 (430以下)	0.2	0.2										
	窒素酸化物	測定結果	ppm 100以下 (250以下)	46	40										
排ガス中の ダイオキシン 類濃度	排ガス採取日		—	—	—										
	測定結果通知日		—	—	—										
	測定結果	ng-TEQ/m3N	(0.1以下)	—	—										

※1 排ガスの測定は2カ月に1回以上（ダイオキシン類のみ年1回以上）

福岡都市圏南部工場維持管理記録（2号炉）

更新日

令和2年6月30日

	項目		地元協定値 (法規制値)	令和2年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物 (可燃ごみ)	処理量	t	—	4,009	4,145										
燃焼ガス	測定結果通知日		—	連続記録計の平均値											
燃焼室ガス温度	測定結果	℃	—	937	936										
集塵器入口温度	測定結果	℃	—	162	161										
一酸化炭素濃度	測定結果	ppm	—	2	2										
たい積した ばいじんの除去	冷却設備、ガス処理設備		—	稼動中は常時実施											
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	排ガス採取日		—	4月7日	5月8日										
	測定結果通知日		—	5月11日	6月2日										
	ばいじん	測定結果	g/m3N 0.01以下 (0.04以下)	0.001未満	0.001未満										
	硫黄酸化物	測定結果	ppm 30以下 (総量値2800)	0.3未満	0.3未満										
	塩化水素	測定結果	ppm 30以下 (430以下)	0.3	0.3										
	窒素酸化物	測定結果	ppm 100以下 (250以下)	43	34										
排ガス中の ダイオキシン 類濃度	排ガス採取日		—	—	—										
	測定結果通知日		—	—	—										
	測定結果	ng-TEQ/m3N	(0.1以下)	—	—										

※1 排ガスの測定は2カ月に1回以上（ダイオキシン類のみ年1回以上）

福岡都市圏南部工場維持管理記録（3号炉）

更新日

令和2年6月30日

項目		地元協定値 (法規制値)	令和2年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物 (可燃ごみ)	処理量	t	—	1,011	4,381									
燃焼ガス	測定結果通知日	—	連続記録計の平均値											
燃焼室ガス温度	測定結果	℃	—	947	944									
集塵器入口温度	測定結果	℃	—	162	159									
一酸化炭素濃度	測定結果	ppm	—	2	1									
たい積した ばいじんの除去	冷却設備、ガス処理設備	—	稼動中は常時実施											
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	排ガス採取日	—	4月6日	5月11日										
	測定結果通知日	—	5月11日	6月2日										
	ばいじん	測定結果	g/m3N	0.01以下 (0.04以下)	0.001未満	0.001未満								
	硫黄酸化物	測定結果	ppm	30以下 (総量値2800)	0.3未満	0.3未満								
	塩化水素	測定結果	ppm	30以下 (430以下)	0.2	0.3未満								
	窒素酸化物	測定結果	ppm	100以下 (250以下)	44	42								
排ガス中の ダイオキシン 類濃度	排ガス採取日	—	—	—										
	測定結果通知日	—	—	—										
	測定結果	ng-TEQ/m3N	(0.1以下)	—	—									

※1 排ガスの測定は2カ月に1回以上（ダイオキシン類のみ年1回以上）