

福岡都市圏南部工場維持管理記録（1号炉）

更新日

令和元年8月31日

	項目		地元協定値 (法規制値)	令和元年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物 (可燃ごみ)	処理量	t	—	61	4,790	3,808	4,342								
燃焼ガス	測定結果通知日		—	連続記録計の平均値											
燃焼室ガス温度	測定結果	℃	—	954	955	940	944								
集塵器入口温度	測定結果	℃	—	160	163	156	159								
一酸化炭素濃度	測定結果	ppm	—	2	2	1	1								
たい積した ばいじんの除去	冷却設備、ガス処理設備		—	稼動中は常時実施											
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	排ガス採取日		—	—	5月8日	6月4日	7月9日								
	測定結果通知日		—	—	6月3日	7月3日	8月26日								
ばいじん	測定結果	g/m3N	0.01以下 (0.04以下)	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
硫黄酸化物	測定結果	ppm	30以下 (総量値2800)	—	0.3未満	0.3未満	0.3未満								
塩化水素	測定結果	ppm	30以下 (430以下)	—	0.3未満	0.3未満	0.3未満								
窒素酸化物	測定結果	ppm	100以下 (250以下)	—	43	32	41								
排ガス中の ダイオキシン 類濃度	排ガス採取日		—	—	—	—	—								
	測定結果通知日		—	—	—	—	—								
	測定結果	ng-TEQ/m3N	(0.1以下)	—	—	—	—								

※1 排ガスの測定は2カ月に1回以上（ダイオキシン類のみ年1回以上）

福岡都市圏南部工場維持管理記録（2号炉）

更新日

令和元年8月31日

項目		地元協定値 (法規制値)	令和元年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物 (可燃ごみ)	処理量	t	—	4, 530	4, 857	3, 888	4, 407							
燃焼ガス	測定結果通知日	—	連続記録計の平均値											
燃焼室ガス温度	測定結果	℃	—	967	960	953	950							
集塵器入口温度	測定結果	℃	—	164	165	157	160							
一酸化炭素濃度	測定結果	ppm	—	0	0	0	0							
たい積した ばいじんの除去	冷却設備、ガス処理設備	—	稼動中は常時実施											
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	排ガス採取日	—	4月4日	5月8日	6月5日	7月10日								
	測定結果通知日	—	5月11日	6月3日	7月3日	8月26日								
	ばいじん	測定結果	g/m3N	0. 01以下 (0. 04以下)	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満						
	硫黄酸化物	測定結果	ppm	30以下 (総量値2800)	0. 4未満	0. 4未満	0. 3未満	0. 3未満						
	塩化水素	測定結果	ppm	30以下 (430以下)	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満						
	窒素酸化物	測定結果	ppm	100以下 (250以下)	45	48	32	26						
	排ガス採取日	—	—	—	—	—								
排ガス中の ダイオキシン 類濃度	測定結果通知日	—	—	—	—	—								
	測定結果	ng-TEQ/m3N	(0. 1以下)	—	—	—	—							

※1 排ガスの測定は2カ月に1回以上（ダイオキシン類のみ年1回以上）

福岡都市圏南部工場維持管理記録（3号炉）

更新日

令和元年8月31日

項目		地元協定値 (法規制値)	令和元年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物 (可燃ごみ)	処理量	t	—	4, 486	4, 846	0	2, 186							
燃焼ガス	測定結果通知日	—	連続記録計の平均値											
燃焼室ガス温度	測定結果	℃	—	953	953	休炉中	946							
集塵器入口温度	測定結果	℃	—	160	162	休炉中	162							
一酸化炭素濃度	測定結果	ppm	—	2	2	休炉中	2							
たい積した ばいじんの除去	冷却設備、ガス処理設備	—	稼動中は常時実施											
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	排ガス採取日	—	4月5日	5月9日	—	7月26日								
	測定結果通知日	—	5月11日	6月3日	—	8月26日								
	ばいじん	測定結果	g/m3N	0. 01以下 (0. 04以下)	0. 001未満	0. 001未満	—	0. 001未満						
	硫黄酸化物	測定結果	ppm	30以下 (総量値2800)	0. 3未満	0. 3未満	—	0. 3未満						
	塩化水素	測定結果	ppm	30以下 (430以下)	0. 3未満	0. 3未満	—	1. 3						
	窒素酸化物	測定結果	ppm	100以下 (250以下)	46	38	—	36						
	排ガス採取日	—	—	—	—	—								
排ガス中の ダイオキシン 類濃度	測定結果通知日	—	—	—	—	—								
	測定結果	ng-TEQ/m3N	(0. 1以下)	—	—	—	—							

※1 排ガスの測定は2カ月に1回以上（ダイオキシン類のみ年1回以上）