福岡都市圏南部工場維持管理記録（１号炉）

更新日　令和8年10月31日

	項目		地元協定値 (法規制値)	令和8年度 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物（可燃ごみ）	処理量	t	ー	3,914	2,694	62	4,015	3,153	3,481						
燃焼ガス	測定結果通知日		ー	連続記録計の平均値											
燃焼室ガス温度	測定結果	℃	ー	938	947	－	930	939	929						
集塵器入口温度	測定結果	℃	ー	161	161	－	161	161	162						
一酸化炭素濃度	測定結果	ppm	ー	1	1	－	1	2	2						
たい積したばいじんの除去	冷却設備、ガス処理設備		ー	稼動中は常時実施											
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	排ガス採取日		ー	4月13日	5月14日	－	7月10日	8月6日	9月24日						
	測定結果通知日		ー	5月7日	6月2日	－	8月3日	8月25日	10月15日						
ばいじん	測定結果	g/m^{3}N	0.01以下 (0.04以下)	0.001未満	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
硫黄酸化物	測定結果	ppm	30以下 (K値規制17.5)	0.5未満	0.5未満	－	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
塩化水素	測定結果	ppm	30以下 (約430以下)	1未満	1	－	1未満	1	1未満						
窒素酸化物	測定結果	ppm	100以下 (250以下)	31	33	－	42	34	35						
排ガス中のダイオキシン類濃度	排ガス採取日		ー	－	－	－	－	8月6日	－						
	測定結果通知日		ー	－	－	－	－	9月9日	－						
	測定結果	ng-TEQ/m^{3}N	(0.1以下)	－	－	－	－	0.000077	－						

※1 排ガスの測定は2カ月に1回以上（ダイオキシン類のみ年1回以上）

福岡都市圏南部工場維持管理記録（２号炉）

更新日　令和8年10月31日

項目			地元協定値（法規制値）	令和8年度 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物（可燃ごみ）	処理量	t	ー	324	4,014	4,075	4,059	3,188	1,637						
燃焼ガス	測定結果通知日		ー	連続記録計の平均値											
燃焼室ガス温度	測定結果	℃	ー	942	949	937	931	935	942						
集塵器入口温度	測定結果	℃	ー	162	163	164	163	162	162						
一酸化炭素濃度	測定結果	ppm	ー	1	1	1	1	2	3						
たい積したばいじんの除去	冷却設備、ガス処理設備		ー	稼動中は常時実施											
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	排ガス採取日		ー	－	5月15日	6月3日	7月10日	8月7日	9月24日						
	測定結果通知日		ー	－	6月2日	7月1日	8月3日	8月25日	10月15日						
ばいじん	測定結果	g/m^3N	0.01以下 (0.04以下)	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
硫黄酸化物	測定結果	ppm	30以下 (K値規制17.5)	－	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
塩化水素	測定結果	ppm	30以下 (約430以下)	－	1	1未満	1	1未満	1未満						
窒素酸化物	測定結果	ppm	100以下 (250以下)	－	28	31	27	23	22						
排ガス中のダイオキシン類濃度	排ガス採取日		ー	－	－	－	－	8月7日	－						
	測定結果通知日		ー	－	－	－	－	9月9日	－						
	測定結果	$ng-TEQ/m^3N$	(0.1以下)	－	－	－	－	0.00022	－						

※1 排ガスの測定は2カ月に1回以上（ダイオキシン類のみ年1回以上）

福岡都市圏南部工場維持管理記録（３号炉）

更新日　令和8年11月4日

	項目		地元協定値 (法規制値)	令和8年度 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物（可燃ごみ）	処理量	t	ー	3,944	3,985	4,037	1,210	－	2,938						
燃焼ガス	測定結果通知日		ー	連続記録計の平均値											
燃焼室ガス温度	測定結果	℃	ー	944	947	944	952	－	949						
集塵器入口温度	測定結果	℃	ー	159	160	161	161	－	162						
一酸化炭素濃度	測定結果	ppm	ー	2	2	1	2	－	2						
たい積したばいじんの除去	冷却設備、ガス処理設備		ー	稼動中は常時実施											
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	排ガス採取日		ー	4月14日	5月15日	6月3日	7月9日	－	9月25日						
	測定結果通知日		ー	5月7日	6月2日	7月1日	8月3日	－	10月15日						
ばいじん	測定結果	g/m^3N	0.01以下 (0.04以下)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	0.001未満						
硫黄酸化物	測定結果	ppm	30以下 (K値規制17.5)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	－	0.5未満						
塩化水素	測定結果	ppm	30以下 (約430以下)	1未満	1未満	1	4	－	1未満						
窒素酸化物	測定結果	ppm	100以下 (250以下)	36	36	40	38	－	36						
排ガス中のダイオキシン類濃度	排ガス採取日		ー	－	－	－	－	－	9月25日						
	測定結果通知日		ー	－	－	－	－	－	11月4日						
	測定結果	$ng-TEQ/m^3N$	(0.1以下)	－	－	－	－	－	0						

※1 排ガスの測定は2カ月に1回以上（ダイオキシン類のみ年1回以上）