

福岡都市圏南部工場維持管理記録（1号炉）

更新日

令和6年6月28日

項目	地元協定値 (法規制値)	令和6年度												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般廃棄物 (可燃ごみ)	処理量 t	—	4,113	1,276										
燃焼ガス	測定結果通知日	—	連続記録計の平均値											
燃焼室ガス温度	測定結果 °C	—	954	946										
集塵器入口温度	測定結果 °C	—	162	162										
一酸化炭素濃度	測定結果 ppm	—	1	1										
たい積した ばいじんの除去	冷却設備、ガス処理設備	—	稼動中は常時実施											
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	排ガス採取日	—	4月9日	5月8日										
	測定結果通知日	—	5月2日	5月30日										
ばいじん	測定結果 g/m ³ N	0.01以下 (0.04以下)	0.001未満	0.001未満										
硫黄酸化物	測定結果 ppm	30以下 (総量値2800)	0.3未満	0.6										
塩化水素	測定結果 ppm	30以下 (430以下)	0.3未満	0.3未満										
窒素酸化物	測定結果 ppm	100以下 (250以下)	40	47										
排ガス中の ダイオキシン 類濃度	排ガス採取日	—	-	-										
	測定結果通知日	—	-	-										
	測定結果 ng-TEQ/m ³ N	(0.1以下)	-	-										

※1 排ガスの測定は2カ月に1回以上（ダイオキシン類のみ年1回以上）

福岡都市圏南部工場維持管理記録（2号炉）

更新日

令和6年6月28日

項目	地元協定値 (法規制値)	令和6年度												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般廃棄物 (可燃ごみ)	処理量 t	—	-	3,235										
燃焼ガス	測定結果通知日	—	連続記録計の平均値											
燃焼室ガス温度	測定結果 °C	—	-	937										
集塵器入口温度	測定結果 °C	—	-	163										
一酸化炭素濃度	測定結果 ppm	—	-	2										
たい積した ばいじんの除去	冷却設備、ガス処理設備	—	稼動中は常時実施											
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	排ガス採取日	—	-	5月13日										
	測定結果通知日	—	-	5月30日										
	ばいじん	測定結果 g/m ³ N	0.01以下 (0.04以下)	-	0.001未満									
	硫黄酸化物	測定結果 ppm	30以下 (総量値2800)	-	0.3未満									
	塩化水素	測定結果 ppm	30以下 (430以下)	-	0.3未満									
	窒素酸化物	測定結果 ppm	100以下 (250以下)	-	43									
排ガス中の ダイオキシン 類濃度	排ガス採取日	—	-	-										
	測定結果通知日	—	-	-										
	測定結果 ng-TEQ/m ³ N	(0.1以下)	-	-										

※1 排ガスの測定は2カ月に1回以上（ダイオキシン類のみ年1回以上）

福岡都市圏南部工場維持管理記録（3号炉）

更新日

令和6年6月28日

項目	地元協定値 (法規制値)	令和6年度												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般廃棄物 (可燃ごみ)	処理量 t	—	4,198	4,322										
燃焼ガス	測定結果通知日	—	連続記録計の平均値											
燃焼室ガス温度	測定結果 °C	—	949	941										
集塵器入口温度	測定結果 °C	—	162	162										
一酸化炭素濃度	測定結果 ppm	—	1	2										
たい積した ばいじんの除去	冷却設備、ガス処理設備	—	稼動中は常時実施											
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	排ガス採取日	—	4月10日	5月9日										
	測定結果通知日	—	5月2日	5月30日										
ばいじん	測定結果 g/m3N	0.01以下 (0.04以下)	0.001未満	0.001未満										
硫酸酸化物	測定結果 ppm	30以下 (総量値2800)	0.3未満	0.3未満										
塩化水素	測定結果 ppm	30以下 (430以下)	0.3未満	0.3未満										
窒素酸化物	測定結果 ppm	100以下 (250以下)	42	53										
排ガス中の ダイオキシン 類濃度	排ガス採取日	—	-	-										
	測定結果通知日	—	-	-										
	測定結果 ng-TEQ/m3N	(0.1以下)	-	-										

※1 排ガスの測定は2カ月に1回以上（ダイオキシン類のみ年1回以上）